



KOTLOVNICA na lesne sekance ORTER, Ribnica na Pohorju
FROELING LAMBDMAT 320 IND, krožna odvzemna naprava GKA 5,7 m.








Potrebne varnostne naprave in ukrepi skladno TRVB:


- RSE – Polarna zaščita proti povzemanju udaru plamena, skladno ligende poz. 8
 - SLE – Senzor naprave poz. 9
 - TDB – Kontrola temperature v prostoru silosa (samo monoklona naprave)
 - HLE – ročni vklop gasilne vode
- Vse druge povezave in obsežnejše monoklona izvede naročnik oz. izvajalec dimnika!

Priključki Lambdat 320 IND/V:



LEGENDA:

- 1) Lambdat 320 IND/V
- 2) Kasetna 320
- 3) Puz za odvod pepela 8110
- 4) Puzica za pepel 180 Litrov
- 5) Varnostni smernikvaler 320
- 6) Monoklon R6
- 7) Stoker - dovorni puz 8150
- 8) Črpalna naprava 8180
- 9) Izvedba rezi z rezalnikom odprto in zlo celkam!
- 10) Izvedbi šelke z senzorjem ventilov 75180_00
- 11) Dovorni puz 8115dovrn
- 12) Sistem zgoljovni rok 83300
- 13) FND Lambdatronic H3000
- 14) Dvokomorna



MITRAKA d.o.o.
 Štetna ulica 11
 1000 Ljubljana, Slovenija
 Telefon: +386 (0)1 422 2004
 Fax: +386 (0)1 422 2004
 E-mail: info@mitraka.si
 Web: www.mitraka.si

MITRAKA
 Division for regional management for Technology

Arhitekt: Arhitekti ORTIER s.p.

**Klijent: KOTLIČARICA VALESNO
 BLOMABO 320NAV**

**Novi sistem: STROJNINŠAČI
 KOTLIČARICA VALESNO
 BLOMABO**

Objekt: 01

Projekti: S-1920NA4

Proj. skladnost: P02

Članek: 1-02A_2014

Skala: 1 : 30

Številka: 0278

Projektni status: 1